

	0T6-.../01	0T6-.../02	0T6-.../03		0T6-01/01	0T6-01/02	0T6-01/03	0T6-01 /04		0T6-02/01	0T6-02/02	0T6-02/04
Nr pola	01	02	03		04	05	06	07		08	09	10
Nazwa		CZŁON ZASILAJĄCY			POKÓJ NR 1,43a, 1,44					POKÓJ NR 1,45		
	Zasilanie z rozdzielnicy RGNN Ib = 50A	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia		Oświetlenie 1,43a, 1,44	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,43a	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,44	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie	Gniazda wtyczkowe pokoju	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	28 kW				0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	0,40
Po (kW)	15 kW				0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	0,40
Io (A)	24,0 A				1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	2,05

0T6-03/01	0T6-03/02	0T6-03/03	0T6-03/04		0T6-04/01	0T6-04/02	0T6-04/03	0T6-04/04		0T6-05/01	0T6-05/02	0T6-05/03	0T6-05/04
11	12	13	14		15	16	17	18		19	20	21	22
POKÓJ NR 1,46, 1,47					POKÓJ NR 1,48, 1,49					POKÓJ NR 1,50, 1,51			
Oświetlenie 1,46, 1,47	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,46	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,47	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 1,48, 1,49	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,48	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,49	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 1,50, 1,51	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,50	Gniazda wtyczkowe pokoju 1,51	Gniazda wtyczkowe łazienki
0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

INWESTOR:
Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7, 64-920 Piła

ADRES BUDOWY:
lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64-920 Piła

OBIEKT: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

autor elektr.:	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	podpis: UAN VI-l/3/38/88
sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk	podpis: UAN VI-l/3/59/90

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT TABLICY 0T6
BLOK APARATOWY B1

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA : 09-10-2013

NR RYS. IE-35

ARKUSZ 1 z 1