



	3T1-.../01	3T1-.../02	3T1-.../03		3T1-01/01	3T1-01/02	3T1-01/03	3T1-01/03		3T1-02/01	3T1-02/02	3T1-02/03	3T1-02/04
Nr pola	01	02	03		05	06	07	08		09	10	11	12
Nazwa	CZŁON ZASILAJĄCY				POKÓJ NR 4.01, 4.02					POKÓJ NR 4.03, 4.04			
	Zasilanie z rozdzielnicy RGNN Ib = 50A	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia		Oświetlenie 4.01, 4.02	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.01	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.02	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 4.03, 4.04	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.03	Gniazda wtyczkowe łazienki	Gniazda wtyczkowe łazienki
PI (kW)	22 kW				0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	12 kW				0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	19,2 A				1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

	3T1-03/01	3T1-03/02	3T1-03/03		3T1-04/01	3T1-04/02	3T1-04/03	
Nr pola	13	14	15		16	17	18	
Nazwa	POKÓJ NR 4.05				POKÓJ NR 4.06			
	Oświetlenie	Gniazda wtyczkowe pokoju	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie	Gniazda wtyczkowe pokoju	Gniazda wtyczkowe łazienki	
PI (kW)	0,40	2,2	0,90		0,4	2,2	0,90	
Po (kW)	0,40	1,1	0,40		0,40	1,1	0,40	
Io (A)	1,74	4,8	2,05		1,74	4,8	2,05	