



	2T5-.../01	2T5-.../02	2T5-.../03		2T5-01/01	2T5-01/02	2T5-01/03	2T5-01 /04		2T5-02/01	2T5-02/02	2T5-02/03	2T5-02/04
Nr pola	01	02	03		04	05	06	07		08	09	10	11
Nazwa	CZŁON ZASILAJĄCY				POKÓJ NR 3.33, 3.34					POKÓJ NR 3.35, 3.36			
	Zasilanie z rozdzielnic RGNN Ib = 50A	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia		Oświetlenie 3.33, 3.34	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.33	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.34	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 3.35, 3.36	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.35	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.36	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	28 kW				0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	15 kW				0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	24,0 A				1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

	2T5-03/01	2T5-03/02	2T5-03/03	2T5-03/04		2T5-04/01	2T5-04/02	2T5-04/03	2T5-04/04		2T5-05/01	2T5-05/02	2T5-05/03	2T5-05/04
Nr pola	11	12	13	14		15	16	17	18		19	20	21	22
Nazwa	POKÓJ NR 3.37, 3.38					POKÓJ NR 3.39, 3.40					POKÓJ NR 3.41, 3.42			
	Oświetlenie 3.37, 3.38	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.37	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.38	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 3.39, 3.40	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.39	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.40	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 3.41, 3.42	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.41	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.42	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

NIP 949 167 36 28    REGON 020378237 ul.Róży Wiatrów 13/3    53-023 Wrocław tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl	INWESTOR: Szkoła Policji w Pile Pl. Staszica 7, 64-920 Piła		OBIEKT: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.		TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT TABLICY 2T5 BLOK APARATOWY B1	NR RYS. <b>IE-45</b>	
	ADRES BUDOWY: lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4 64-920 Piła		autor elektr.: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	UAN VI-f/3/38/88	podpis:	PROJEKT WYKONAWCZY	ARKUSZ
			sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Barszczyk	UAN VI-f/3/59/90	podpis:	DATA : 09-10-2013	1 z 1