



Nr pola	1T3-.../01	1T3-.../02	1T3-.../03	1T3-01/04	1T3-02/01	1T3-02/02	1T3-02/03	1T3-02/04
Nazwa	01	02	07	08	09	10	11	12
CZŁON ZASILAJĄCY								
POKÓJ NR 2.17, 2.18								
Zasilanie z rozdzielni RGNN Ib = 50A								
Pi (kW)	16,8 kW							
Po (kW)	9,0 kW							
Io (A)	14,4 A							
POKÓJ NR 2.19, 2.20								
Oświetlenie 2.17, 2.18								
Gniazda wtyczkowe pokoju 2.17								
Gniazda wtyczkowe łazienki								
Pi (kW)	0,40	2,2	2,2	0,40	0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	1,1	0,40	0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	4,8	2,05	1,74	4,8	4,8	2,05
POKÓJ NR 2.21, 2.22								
Oświetlenie 2.21, 2.22								
Gniazda wtyczkowe pokoju 2.21								
Gniazda wtyczkowe łazienki								
Pi (kW)	0,40	2,2	2,2	0,40	0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	1,1	0,40	0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	4,8	2,05	1,74	4,8	4,8	2,05

Nr pola	1T3-03/01	1T3-03/02	1T3-03/03	1T3-03/04
Nazwa	11	12	13	14
POKÓJ NR 2.21, 2.22				
Oświetlenie 2.21, 2.22				
Gniazda wtyczkowe pokoju 2.21				
Gniazda wtyczkowe łazienki				
Pi (kW)	0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	4,8	2,05

INWESTOR:		TYTUŁ RYSUNKU		NR RYS.	
Szkoła Policji w Pile Pl. Słazica 7, 64-920 Pila		SCHEMAT TABLICY 1T3 BLOK APARATOWY B1		IE-38	
ADRES BUDOWY: lokalizacja. Pl. Słazica 7, nr dz.236/4 64-920 Pila		PROJEKT WYKONAWCZY		ARKUSZ	
		mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak		DATA : 09-10-2013	
		mgr inż. Zbigniew Barszczyk		1 z 1	