



Nr pola	2T1-.../01 01	2T1-.../02 02	2T1-.../03 03		2T2-01/01 05	2T2-01/02 06	2T2-01/03 07	2T2-01/03 08		2T2-02/01 09	2T2-02/02 10	2T2-02/03 11	2T2-02/04 12
Nazwa	CZŁON ZASILAJĄCY				POKÓJ NR 3.07, 3.08					POKÓJ NR 3.09, 3.10			
	Zasilanie z rozdzielni RGNN Ib = 50A	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia		Oświetlenie 3.07, 3.08	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.07	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.08	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 3.09, 3.10	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.09	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.10	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	33,5 kW				0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	18,0 kW				0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	27,8 A				1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

Nr pola	2T2-03/01 11	2T2-03/02 12	2T2-03/03 13	2T2-03/04 14		2T2-04/01 15	2T2-04/02 16	2T2-04/03 17	2T2-04/04 18		2T2-05/01 19	2T2-05/02 20	2T2-05/03 21	2T2-05/04 22
Nazwa	POKÓJ NR 3.11, 3.12					POKÓJ NR 3.13, 3.14					POKÓJ NR 3.15, 3.16			
	Oświetlenie 3.11, 3.12	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.11	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.12	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 3.13, 3.14	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.13	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.14	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 3.15, 3.16	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.15	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.16	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

Nr pola	2T2-06/01 11	2T2-06/02 12	2T2-06/03 13	2T2-06/04 14
Nazwa	POKÓJ NR 3.17, 3.18			
	Oświetlenie 3.17, 3.18	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.17	Gniazda wtyczkowe pokoju 3.18	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	4,8	2,05

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

INWESTOR:
Szkoła Policji w Piła
Pl. Staszica 7, 64-920 Piła

ADRES BUDOWY:
lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64-920 Piła

OBIEKT: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy
budynku głównego Szkoły Policji w Piła przy Placu Staszica 7
wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

autor projekt:
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak
sprawdzający:
mgr inż. Zbigniew Barszczyk

UAN VI-f/3/38/88
UAN VI-f/3/59/90

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT TABLICY 2T2
BŁOK APARATOWY B1

PROJEKT WYKONAWCZY
DATA : 09-10-2013

NR RYS.
IE-42
ARKUSZ
1 z 1