



	3T1-.../01	3T1-.../02	3T1-.../03		3T4-01/01	3T4-01/02	3T4-01/03	3T4-01/04		3T4-02/01	3T4-02/02	3T4-02/03	3T4-02/04
Nr pola	01	02	03		04	05	06	07		08	09	10	11
Nazwa	CZŁON ZASILAJĄCY				POKÓJ NR 4.22, 4.23					POKÓJ NR 4.24, 4.25			
	Zasilanie z rozdzielnicy RGNN Ib = 50A	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola obecności napięcia		Oświetlenie 4.22, 4.23	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.22	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.23	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie 4.24, 4.25	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.24	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.25	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	28 kW				0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	2,2	0,40
Po (kW)	15 kW				0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	1,1	0,40
Io (A)	24,0 A				1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	4,8	2,05

	3T4-03/01	3T4-03/02	3T4-03/03			3T4-04/01	3T4-04/02	3T4-04/03	3T4-04/04		3T4-05/01	3T4-05/02	3T2-05/03
Nr pola	12	13	14			15	16	17	18		19	20	21
Nazwa	POKÓJ NR 4.26					POKÓJ NR 4.28, 4.31					POKÓJ NR 4.27		
	Oświetlenie	Gniazda wtyczkowe pokoju	Gniazda wtyczkowe łazienki			Oświetlenie 4.28, 4.31	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.28	Gniazda wtyczkowe pokoju 4.31	Gniazda wtyczkowe łazienki		Oświetlenie	Gniazda wtyczkowe pokoju	Gniazda wtyczkowe łazienki
Pi (kW)	0,40	2,2	0,40			0,40	2,2	2,2	0,40		0,40	2,2	0,40
Po (kW)	0,40	1,1	0,40			0,40	1,1	1,1	0,40		0,40	1,1	0,40
Io (A)	1,74	4,8	2,05			1,74	4,8	4,8	2,05		1,74	4,8	2,05