Otwór 710x1440
na głębokość 140mm
góra bezpośrednio
pod sufitem

Otwór 400x1280
góra 80mm poniżej
sufitu

2x klapa wentylacji
pożarowej z siłownikiem
montowana jedna pod
drugą typu mcr WIP
400x600
góra górnej klapy 30mm
poniżej sufitu

5940m3/h
2x 400x600

Kontaktron drzwiowy

3.95 BIURO (ZSP)
17,61m2 WYKŁ.PCV

3.93 BIURO (ZSP)
17,23m2 WYKŁ.PCV

3.43 SZATNIA
15,23m2 WYKŁ.PCV

3.42 S.DYDAKT.
53,13m2 PANELE

3.40 KLATKA.SCH.K1
108,62m2 GRES

3.45 S.DYDAKT.
91,95m2 WYKŁ.PCV

3.41 S.DYDAKT.
46,92m2 WYKŁ.PCV

3.38 S.DYDAKT.
39,74m2 WYKŁ.PCV

3.37 S.DYDAKT.
46,00m2 WYKŁ.PCV

3.39 KON
66,96m2 GRE

okno oddymiające uchylane siłownikiem
o powierzchni czynnej ok.1,0m2

okno oddymiające uchylane siłownikiem
o powierzchni czynnej ok.1,0m2

+11,10

H ist=300cm
Hsp proj=275cm

H ist=325cm
Hsp proj=300cm

H ist=299cm
Hsp proj=275cm

Hsp proj=300cm
H ist=324cm

Hsp proj=300cm

Hsp proj=300cm
H ist=322cm

H ist=324cm
Hsp proj=300cm

H=325cm

Nadproże N1
I 160

C – C

LUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

temat.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.

inwestor. Szkoła Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920 Piła

lokalizacja. Pl. Staszica 7, nr dz.236/4
64-920 Piła

tytuł rys. PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI K1

branża		podpis:
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Ewa Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	
branża KONSTRUKCJE	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 69/DOŚ/07	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07	
	OPRACOWANIE : mgr inż. Barbara Pater mgr inż.arch.Dagmara Kloska	
skala rys. 1:100	data 11.2013	nr rys. W4